



- ventilátor-dodávka VZT
- nové nástěnné svítidlo CORSO-LED-1850-4K, IP65
- stávající výstražné poplachové svítidlo
- svítidla vč. napájecích kabelů zůstanou zachována
- zemnicí drát bude při přechodu do země
- 30 cm ve vzduchu a 30 cm v zemi antikorozně ochráněn
- instalace v rekonstruované části ,bude provedena pod omítkou

Elektrická síť : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,POSPOJOVÁNÍM,PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		Norbert Elgel projekty elektro e.č. 331 Svinný 500 09 Hradec Králové mob.:603 16 39 23
N.Elgel		N.Elgel		
KRAJ Královéhradecký		MÚ Hradec Králové		
INVESTOR				
Letecké služby Hradec Králové a.s., Pletická 151, Hradec Králové				
AKCE	LSHK, stavební úpravy sociálního zařízení budova č. 247 na p.č. st. 175			
OBSAH VÝKR.	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
				Č.VÝKR.
				D.1.4.EL3