

Investor:
Letecké služby Hradec Králové a.s.

Piletická 151
50003 Hradec Králové

Vaše značka: **18/20**

Číslo jednací: **KHP/TD/IV/20/3644**

Vyřizuje: **Ivana Vejvodová**

Telefon: **+420 495 715 289**

E-mail: **ivana.vejvodova@khp.cz**

Žadatel:
PPI servis s.r.o.
Pavel Oščíatka
Škroupova 631/6
50002 Hradec Králové

Název akce: **PD - LSHK, zateplení objektu zázemí JSDHp
na p.č. st.175**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **26.11.2020**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Jedná se o stavební úpravy objektu č. 247 zázemí hasičů na letišti v Hradci Králové. Objekt bude opláštěný kontaktním zateplovacím systémem včetně základů. Střecha bude tepelně zaizolována. Bude instalován nový hromosvod. Ke stavbě nemáme námitek, nedotkne se našich zájmů.

Ve Vašem uvedeném zájmovém území stavby, tj. na st. p. č. 175 v k. ú. Rusek, se nenachází vodovodní řad a kanalizační stoka, které jsou v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s..

Nejbližší stávající vodovodní řady a kanalizační stoky v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. vedou v ulici Letiště a Jana Černého, viz přiložená situace. Je nutné respektovat jejich stávající polohu.

Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m nebo 2,5 m od líce potrubí dle profilu a hloubky uložení. Toto ochranné pásmo musí zůstat beze staveb (nesmí se zde umisťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volně bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu.

Upozorňujeme, že se v ulici Letiště a Jana Černého také nacházejí stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv přípojek nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území stavby mohou také nacházet stávající areálové vodovodní a kanalizační rozvody nebo rozvody dešťové kanalizace. Je nutno jejich stávající trasu respektovat. Tyto jsou v majetku vlastníka areálu. Jejich zákres je orientační. Náš archív nemusí obsahovat všechny trasy areálových rozvodů.

Napojení budovy na areálový vodovodní rozvod nebo kanalizační areálový rozvod, připojení elektro se nemění a zůstává stávající. Likvidace dešťových vod bude stávající.

Pokud by došlo k odchylce od předložené situace, při výkopech a pokládce, zhotovitel díla je povinen informovat pracovníky střediska rozvodu vodovodních sítí - pan Rücker, č. telefonu: 604 905 733 a pan Bolek, č. telefonu: 736 608 203 a pracovníky střediska kanalizace - p. Exner- číslo telefonu 602 152 724, Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766.

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s..

Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace
Ing. Jan Vlček, VAK HK, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

**KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.**

Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

②



Bc. Lukáš Chmelař
vedoucí technické dokumentace
Královéhradecká provozní, a.s.

Přílohy:

- grafické (počet: 2)
- Situace sítí v provozování KHP, a. s.
- Koordinační situace

Situace sítí v provozování KHP, a. s.

Číslo vyjádření: KHP/TD/IV/20/3644



