

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

krajské ředitelství

Hradec Králové 3, nábreží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03



HZSHX007B1DE

Naše č. j.: HSHK- 2859-2/2021

Vyřizuje: nrap. Martina Márová
Telefon: 950530725
E-mail: martina.marova@hkk.izscr.cz

Datum: 09.06.2021

PPI servis s.r.o.,
Škroupova 631/6
500 02 Hradec Králové

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: PD - LSHK, zateplení objektu zázemí JSDHp
Místo stavby: st. p. č. 175, k. ú. Rusek
Stavebník: Letecké služby Hradec Králové a.s., Piletická 151,
500 03 Hradec Králové
Předložená dokumentace: PD k ohlášení stavby,
vypracoval: Ing. arch. Jan Mádlík, ČKA č. 02 693
datum: 10/2020
Identifikace dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení:
textová část 3xA4
vypracoval: Ing. arch. Jan Mádlík, ČKA č. 02 693
datum: 29.4.2021

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 20. května 2021.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 20.5.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „PD - LSHK, zateplení objektu zázemí JSDHp“ na pozemku st. p. č. 175, k. ú. Rusek. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

Požárně bezpečnostní řešení: textová část 3xA4, vypracoval: Ing. arch. Jan Mádlík, ČKA č. 02 693, datum: 29.4.2021.

Posouzené výše uvedené požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby – jeho obsahové náležitosti byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), vzhledem k charakteru stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. včetně zateplení střechy, které je provedeno na stávající železobetonové panely a dle projektu s povrchem ze střešní fólie DEKPLAN 76 (B_{roof}t3), střecha se tedy dle ČSN 73 0802 kap. 8.15 nepovažuje za požárně otevřenou plochu

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení, které bude samostatně doručeno.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.

nprap. Martina Márová
vrchní inspektor - stavební prevence
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje
(podepsáno elektronicky)