

A-A

MANIPULAČNÍ PLOCHA ZELENĚ

10.7 8.55 8.74 1.0

PŘEDPOKLÁDANÁ HRANA ODFRÉZOVÁNÍ

OŠETŘENÍ SPÁRY PRUŽNĚ PLASTICKOU ZÁLIVKOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

0.05

příčný sklon dle původního stavu

0.05

ODFRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU V TL. 50 MM

ZACHOVANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY MANIPULAČNÍ PLOCHY

0.15

ODSTRANĚNÍ DRNU, OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 MM + OSETÍ TRÁVOU

LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ZŮSTANE ZACHOVÁN

BETONOVÝ OKRAJ PODĚL ODVODŇOVACÍHO ŽLABU BUDE VYBOURÁN V TL. 50 MM, V ŠÍŘCE 50 MM OD HRANY ODVODŇOVACÍHO ŽLABU BUDE VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKRAJE PROVEDENO RUČNĚ, ZBYTEK BUDE ODFRÉZOVÁN

①

235,00

0.5 šířka lokální poruchy 0.5

0.05 0.18

ACO 11+ 50/70 V TL. 50 MM
+ PS-EM SPOJOVACÍ POŠTŘÍK
Z KATIONAKTIVNÍ MODIFIKOVANÉ
ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M²
+ OČISTĚNÍ FRÉZOVANÉHO POVRCHU

ACL 16+ 50/70 V TL. 60 MM
+ PS-EM SPOJOVACÍ POŠTŘÍK
Z KATIONAKTIVNÍ MODIFIKOVANÉ
ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M²
+ OČISTĚNÍ FRÉZOVANÉHO POVRCHU

ACP 16+ 50/70 V TL. 70 MM
+ OČISTĚNÍ FRÉZOVANÉHO POVRCHU

ZACHOVANÉ KONSTRUKČNÍ
VRSTVY MANIPULAČNÍ PLOCHY

① OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY - KRYT ASFALTOVÝ

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50/70	50 mm
PS-EM spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,5 kg/m ²	
očistěný povrch původní konstrukce	

② OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY - CELÁ KONSTRUKCE - KRYT ASFALTOVÝ (BEZ VYKRESLENÍ)

katalogový list D1-A-1/III

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50/70	50 mm
PS-EM spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,5 kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70	60 mm
PS-EM spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,5 kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 50/70	70 mm
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK	200 mm
ŠTĚRKODRŤ Š _{DA} 0-32	250 mm
zhuťněné podloží (E _{def,2} = 45 MPa)	
celkem	630 mm

katalogový list D1-CB-3/IV	
CEMENTOBETONOVÝ KRYT CB II	230 mm
MECHANICKÝ ZPEVNĚNĚ KAMENIVO MKZ	150 mm
ŠTĚRKODŘ Ť _A 0-32	250 mm
zhutněně podloží ($E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$)	
	celkem 630 mm

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
		ING. R. MICHLÍK	ING. J. MICHLÍKOVÁ		
KRAJ:	Královéhradecký			VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 401 495 e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz	
INVESTOR:	Letecké služby Hradec Králové a.s.			ČÍS. ZAK.	104/25
AKCE:	Oprava zpevněných ploch v areálu letiště Hradec Králové I. etapa			SOUBOR	
				DRUH PD	DPS
				DATUM	5/2026
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
ODDÍL:				1:50	ČÍS. PŘÍLOHY 3.
OBSAH:	Vzorové příčné řezy				